




До всички заинтересовани лица



РАЗЯСНЕНИЕ

по условията на обществена поръчка с предмет: **Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г., обявена с Публична покана ЗП-2680/23.12.2015г. по описа на НСА „Васил Левски“, с УИК 9049228 на АОП**

Относно: запитване по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП

Във връзка с постъпило запитване по условията на обществена поръчка с предмет: **Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г., обявена с Публична покана ЗП-2680/23.12.2015г. по описа на НСА „Васил Левски“, Ви предоставям следното разяснение:**

Запитване:

Моля за уточнение на позиции:

- 323. Специализирана ПВЦ настилка - размери , евентуално цвят на настилката?
- 326. Шина за LED пура - само тяло или комплект с капак ?
- 328. Шина за LED пура - само тяло или комплект с капак ?
- 330. Шина за LED пура - само тяло или комплект с капак ?

РАЗЯСНЕНИЕ:

1. Позиция 323 от ценова оферта - Специализирана ПВЦ настилка:

Хомогенна винилова подова настилка на ролка - Дебелина от 2 мм, ширина на ролката 4 м ; Еднаква структура в цялата си дебелина. Стандартна цетова комбинация с матирана повърхност. Износоустойчива клас 31, да не се пързали. Устойчива на висок трафик и лесна за поддръжка. Подходяща за използване в студентски общежития коридори и стаи. (сертификат за безвредност на химическите съставки, клас по пожароустойчивост - самозагасяща се, да не поддържа горенето).

2. Позиция 326 от ценова оферта- Шина за LED пура:

Само тяло

3. Позиция 328 от ценова оферта- Шина за LED пура

Само тяло

4. Позиция 330 от ценова оферта- Шина за LED пура

Само тяло

Настоящото разяснение е неразделна част от Публична покана ЗП-2680/23.12.2015г. по описа на НСА „Васил Левски“ с предмет **Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за гр. София за 2016 г., с УИК 9049228 на АОП**

Ректор:

проф. Денко Решеви

Изготвил:
Инж. Ивайло Филипов

29.12.2015